



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Соборная площадь, 7, город Саратов, Россия, 410028, Телефон: код (8452) 49-56-18 E-mail ugpn@gumchs.saratov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову
Большая Горная, 337, г. Саратов, 410005 Тел.: 49-56-27, факс: 49-56-14 код (845-2) e-mail: gpn.saratov@gumchs.saratov.ru
(наименование контрольного (надзорного) органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 950/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад комбинированного вида №127» «Карамелька» г. Саратова
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки №950 от «10» ноября 2021г. в период с «09» часов 00 минут «15» ноября 2021г. по «17» часов «00» минут «26» ноября 2021г. государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору Чеканниковым Вячеславом Михайловичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №127» «Карамелька» г. Саратова, расположенного по адресу: 410022, Саратовская область, г. Саратов, Южно-Зеленая, 13
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий Муниципально-го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №127» «Карамелька» г. Саратова Безрукова Юлия Германовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание, ворот установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепят-	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.	01.11.2022	

	ственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки)			
2.	На объекте защиты помещение пищеблока (на 1-м этаже помещение №2 поэтажного плана технического паспорта № 62840 от 27.02.2014г.) не отделено от лестничной клетки противопожарными перегородками 1-го типа с соответствующим заполнением проемов (в проеме установлена не противопожарная деревянная дверь)	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2 СП 4.13130.2013	01.11.2022	
3.	Из помещения (второго этажа №9 поэтажного плана технического паспорта № 62840 от 27.02.2014г.) музыкального зала выходы выполнены менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.4. СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», по аналогии с годом проведенной реконструкции п. 5.1.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»	01.11.2022	
4.	Ширина лестничных маршей (помещение № 1 поэтажного плана 1-го и 2-го этажей технического паспорта № 62840 от 27.02.2014г.) выполнена шириной менее 1,35м.	(п.1 ч.2 ст.1 ч.1 ст.6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», по аналогии с годом проведенной реконструкции п. 4.4.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);	01.11.2022	
5.	Не проведены работы по очистке воздуховодов от горючих отходов в помещении пищеблока.	(п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида №127»
«Карамелька» г. Саратова
Безрукова Юлия Германовна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Безрукова

(подпись)

Государственный инспектор города Саратова по
пожарному надзору майор внутренней службы
Чеканников Вячеслав Михайлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.